

管网运维中心管道非开挖维修项目

第 1 次答疑与澄清修改文件

项目名称：管网运维中心管道非开挖维修项目
答疑与澄清修改文件发出时间：2025 年 2 月 5 日
原定递交响应文件截止时间：2025 年 2 月 18 日 9 时 30 分

一、答疑内容

无

二、澄清修改内容

1. 原采购文件第三章 服务商须知 3.11 本项目采用线上、线下递交响应文件的方式。

- ☒线上提交盖章版的响应文件；
- ☒线下提交纸质响应文件；响应文件送达地址：见采购公告。

更改为：第三章 服务商须知 3.11 本项目采用线下递交响应文件的方式。

- ☐线上提交盖章版的响应文件；
- ☒线下提交纸质响应文件；响应文件送达地址：见采购公告。

2. 原采购文件第五章 评审办法 5.2 商务部分评审标准 2 机械设备（车辆）配置评审内容中注：2. 设备（或车辆）为服务商自有的，响应文件中同时提供下列证明材料：（2）购置发票（或购置合同）扫描件；

更改为：第五章 评审办法 5.2 商务部分评审标准 2 机械设备（车辆）配置评审内容中 注：2. 设备（或车辆）为服务商自有的，响应文件中同时提供下列证明材料：（2）购置发票及购置合同扫描件；

3. 原采购文件附件《管网运维中心管道非开挖维修项目单价》中，第 13-14 页，项目编号 040501001002 管道清淤单价空白；如图：

105	040501001002	管道清淤	1. 名称：管道疏通 2. 规格 管径600≤Φ<1000mm 3. 淤泥含量：综合考虑	m	1.000			
本页小计							1716.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 管网运维中心管道非开挖维修项目单价						第14页，共29页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 完成本项所有的内容：包括但不限于：启闭井盖、强制通风、有毒气体监测、管道内抽水、清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点，淤泥最终处置等。CCTV检测长度不小于清疏长度的10%（具体参照招标文件服务内容且符合国家/行业相关规范要求）					

更改为：附件《管网运维中心管道非开挖维修项目单价》中，第 13-14 页，项目编号 040501001002 管道清淤单价如下：

105	040501001002	管道清淤	1. 名称：管道清疏 2. 规格 管径600 ≤Φ<1000mm 3. 淤泥含量：综合考虑 4. 完成本项所有的内容：包括但不限于：启闭井盖、强制通风、有毒气体监测、管道内抽水、清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾并堆放在场内指定地点，淤泥最终处置等。CCTV检测长度不小于清疏长度的10%（具体参照招标文件服务内容且符合国家/行业相关规范要求）	m	1.000	27.46	27.46	
-----	--------------	------	--	---	-------	-------	-------	--

其他按原采购文件。

三、其他说明

- 1. 本答疑与澄清修改文件是对比选文件的规定、修改或补充。
- 2. 如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的比选文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

3. 本项目响应截止时间，文件开启时间及递交缔约保证金截止时间 不 改变。

4. 本“答疑与澄清修改文件”共 3 页，请响应单位注意是否完整。

采购人：广东顺控水务投资建设有限公司

联系人：喻先生

联系方式：13378484657

2025 年 2 月 6 日



代理机构：佛山市优盟商务有限公司

联系人：欧阳工

联系方式：0757—22667112

2025 年 2 月 6 日